

Impianti di Depurazione a Fanghi Attivi ad Aerazione Estesa

4 Scheda tecnica Accumulo Fanghi, Disinfezione

ACCUMULO FANGHI									DISINFEZIONE						
Codice	A.E. Abitanti Equivalenti			Largh. cm	Lungh. cm	Altezza cm	Peso ql		Codice	Larg. cm	Lung cm	Altez. cm	KW Install.	Peso ql	
	Dotaz. idr. x A.E.						copertura pedonale 2ql/mq	copertura carrabile 70ql/mq						copertura pedonale 2ql/mq	copertura carrabile 70 ql/mq
	lt/ab. 160	lt/ab. 200	lt/ab. 250												
MBA-01	15	12	10	/	/	/	/	/	MBC-01	100	160	260/270	0,10	44	48
MBA-02	30	25	20	/	/	/	/	/	MBC-02	100	160	260/270	0,10	44	48
MBA-03	50	40	30	/	/	/	/	/	MBC-03	100	160	260/270	0,10	44	48
MBA-04	75	60	50	/	/	/	/	/	MBC-04	100	160	260/270	0,10	44	48
MBA-05	100	80	65	/	/	/	/	/	MBC-05	100	160	260/270	0,10	44	48
MBA-06	125	100	80	160	250	260/270	74	83	MBC-06	100	160	260/270	0,10	44	48
MBA-07	150	120	100	160	290	260/270	81	91	MBC-07	100	160	260/270	0,10	44	48
MBA-08	200	160	130	200	250	260/270	83	94	MBC-08	100	160	260/270	0,10	44	48
MBA-09	250	200	160	250	250	260/270	95	109	MBC-09	100	160	260/270	0,10	44	48
MBA-10	300	250	200	250	325	260/270	120	139	MBC-10	100	160	260/270	0,10	44	48
MBA-11	350	300	250	250	400	260/270	143	166	MBC-11	140	160	260/270	0,10	52	57
MBA-12	400	350	300	250	450	260/270	159	185	MBC-12	160	180	260/270	0,10	62	70

Per informazioni su prezzi e potenzialità di trattamento superiore rivolgersi all'ufficio commerciale.

Le coperture pedonali sono dotate di chiusini d'ispezione in ghisa classe B125 o in lamiera d'acciaio zincato.

Le coperture carrabili sono dotate di chiusini d'ispezione in ghisa classe C250/D400.

La soletta di fondazione dovrà avere spessore minimo di 20 cm ed essere armata con doppia rete elettrosaldada in acciaio diam. 8 mm, maglia 20x20 cm.

Sopra la soletta di fondazione dovrà essere predisposto uno strato di sabbia di spessore 3-5 cm per l'appoggio dei prefabbricati.

Le dimensioni dei prefabbricati sono indicative. La Gazebo S.p.A. Si riserva una eventuale tolleranza di qualche centimetro.