

Impianti di Pressurizzazione Idrica

2 Scheda tecnica Locale Tecnico

TIPO	DIMENSIONI ESTERNE		
	Codice	Larghezza cm	Lunghezza cm
G-07	200	250	250
G-08	250	250	250
G-09	250	325	250
G-10	250	400	250
G-11	250	450	250
G-12	250	550	250
G-13	250	650	250
G-14	250	750	250
G-15	250	950	250
G-16	250	1017	250

Per volumetrie superiori rivolgersi all'ufficio commerciale.

Le coperture pedonali sono dotate di chiusini d'ispezione in ghisa B125.

Le coperture carrabili traffico leggero sono dotate di chiusini d'ispezione in ghisa classe C250.

Le coperture carrabili traffico pesante sono dotate di chiusini d'ispezione in ghisa classe D400.

La soletta di fondazione dovrà avere spessore minimo di 20 cm ed essere armata con doppia rete elettrosaldata in acciaio diam. 8 mm, maglia 20x20 cm.

Sopra la soletta di fondazione dovrà essere predisposto uno strato di sabbia di spessore 3-5 cm per l'appoggio dei prefabbricati.